

Taxa och regler för brandskyddskontroll i Skara kommun

Dokumenttyp	Giltighetstid	Beslutande organ	Beslutsdatum och paragraf
Taxa	Tills vidare	KF	2018-02-26 § 16
Revisionsdatum	Dokumentansvarig	Uppföljningsansvar	Gäller för
	SMS	SMS	Skara kommun

Innehåll

Inledande bestämmelser	4
Tidsintervaller för brandskyddskontroll	5
Värmepanna • Varmvattenpanna, Varmluftspanna • Ångpanna ..	5
Köksspis • Ugn • Annan jämförbar Förbränningsanordning.....	5
Lokal eldstad	5
Imkanal.....	6
Bilaga	7

Inledande bestämmelser

§ 1

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska förbränningsanordningar återkommande kontrolleras i brandförebyggande syfte, med längst de intervaller som följer av nedanstående kontrollfrister, räknat från den dag den senaste kontrollen genomfördes.

§ 2

Brandskyddskontrollen ska omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt.

Hänsyn ska tas till hur brandskyddet påverkas av

1. sotbildning och beläggningar
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet
3. temperaturförhållanden
4. tryckförhållanden och täthet
5. drift och skötsel

Eldningsapparater för gas och tillhörande gasledningar omfattas inte av kontrollen.

§ 3

Avgift för utförd brandskyddskontroll regleras genom den av kommunfullmäktige fastställda timtaxan. Taxan omfattar en Inställelse/Grundavgift samt en fast ersättning för utförd kontroll.

Arbete utöver den beslutade fasta ersättningen ersätts utifrån i bilaga angiven timtaxa.

Taxan ska följa index för sotning och brandskyddskontroll enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2002:83.. Beräkningen grundar sig på formeln 80 procent lönekostnad och 20 procent konsumentprisindex. Beslut om justering enligt index görs av den gemensamma samhällsskyddsnämnden

Aktuell grundavgift/inställelseavgift, fastpris och timtaxa redovisas i särskild bilaga.

§ 4

Tidsintervaller för brandskyddskontroll

(Enligt MSB:s föreskrift 2014:6 gällande från 01-01-2015)

(Eldstad som anmälts som oanvänd ska brandskyddskontrolleras innan den åter får tas i bruk!)

Värmepanna • Varmvattenpanna, Varmluftspanna • Ångpanna

Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja	3 år
Eldning med pellets i helautomatisk, standardiserad anläggning	6 år
Eldning i mycket begränsad omfattning	6 år
Eldning i panna som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal	6 år
Vid eldning med annat bränsle	6 år
Panna för eldning med gas och ansluten till avgaskanal	6 år

Köksspis • Ugn • Annan jämförbar Förbränningsanordning

Vid eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja	3 år
Vid eldning med annat bränsle	6 år
Vid eldning för ett enskilt hushålls behov där eldstaden används i mindre omfattning ≤ 500 kg ved/år eller finns i ett fritidshus	6 år

(fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus)

Lokal eldstad

Vid eldning i lokaleldstäder med fasta bränslen ska kontrollfristen	3 år
Lokaleldstaden som används i mindre omfattning	6 år
Eldstad som uteslutande eldas med gas	6 år
Eldstad som eldas med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för ändamålet	6 år

Lokaleldstäder belägen i fritidshus

6 år

(fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus)

Imkanal

Frånluftskanal från matlagningsutrymme i

restauranger, storkök

2 år

Bilaga 1				Taxa för brandskyddskontroll Skara kommun fr. o m 2023-05-01	
Taxa för brandskyddskontroll				Belopp, kr	
Taxan är gällande för Skara kommun				1. Objekt småhus	
Beslutad april 2023				1.1 Inställelseavgift	
Gäller från och med den 1 Maj 2023				1. Helårsbebott	
Uppräkning med 6,2 %				2. Fritidshus	
				1.2 Kontrollavgift	
				1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal	
				2. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1	
Grundavgift brandskyddskontroll				1.3 Tilläggsavgift	
0 kr				För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4	
Timtaxa för brandskyddskontroll				2. Övriga objekt	
852 kr				2.1 Kontrollavgift	
Minutpris 14,20 kr				Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4	
Taxan beräknas utifrån löneavtal mellan Sveriges skorstenfejjarförbund och Kommunal samt konsumentprisindex enligt formeln (80% lönekostnad och 20% prisindexökning)				3. Avgift för efterkontroll	
				För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning	
				4. Särskilda bestämmelser	
				1. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.	
				Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av	
				2. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas kommunens avtal. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden	
				3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tilläggmotsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.	
				4. Timersättning utgår per man med.	
				För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som hel kvartstimma.	
				För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma.	
				Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.	
				5. i angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.	
				142	
				852	
				220	